



Zertifikat P-4071/15
(Nur gültig mit umseitigen Bedingungen)

Genehmigungsinhaber: FACE S.r.l.
Viale delle Industrie 74; 31030 Dosson di Casier (TV) - Italy

Fertigungsstätte: FACE S.r.l.
Viale delle Industrie 74; 31030 Dosson di Casier (TV) - Italy

Baumusterprüfzeichen:

Geltungsdauer bis:
31.12.2022



Erzeugnis: Automatische Schiebetür zum Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

Typ: SL6E / SL5E / SL4E

- Prüfgrundlagen:**
- Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen (AutSchR): 1997-12
 - DIN 18650-1/2: 2010-06
Schlösser und Baubeschläge - Automatische Türsysteme
 - DIN EN 16005: 2013-01
Kraftbetätigte Türen - Nutzungssicherheit
 - DIN EN 60335-1: 2012-10
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 - DIN EN 60335-2-103: 2016-05
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster
 - DIN EN ISO 13849: 2008
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
sowie in vorgenannten Prüfgrundlagen aufgeführte mitgeltende Normen, Vorschriften
und Richtlinien.

Prüfergebnis:

Die in den Prüfgrundlagen gestellten Anforderungen werden von dem Erzeugnis erfüllt.

Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat vom 26.06.2018.

Zella-Mehlis, 12.12.2018

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Prüfstelle für Bauprodukte

Dipl.-Ing. (FH) Reichelt
Leiter der Prüfstelle

