



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Circolare dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012

FACE S.r.l.

Viale delle Industrie, 74 - 31030 Dosson di Casier (TV) - ITALY

Dichiara che:

le automazioni per porte pedonali ad ante scorrevoli versione EMERGENCY tipo:

SL4E, SL5E, SLTE

sono conformi alla norma europea EN 16005, e alla Circolare dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012, riguardante l'uso delle vie di fuga e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di "dispositivi di apertura automatici ridondanti".

Vengono di seguito indicate le corrispondenze, punto per punto, tra la Circolare dei Vigili del Fuoco, e i prodotti FACE sopracitati.


Circolare dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012	Automazioni per porte scorrevoli versione EMERGENCY
a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell'esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all'altro;	Vengono utilizzati i sensori codice OSD4 (o tipologie equivalenti), certificati secondo la norma europea EN16005 per vie di fuga e uscite di emergenza.
b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;	Le automazioni EMERGENCY aprono la porta sia in caso di guasto del sensore di apertura di emergenza, e sia in caso di guasto di uno dei due avvolgimenti indipendenti del motore Brushless.
c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta l'immediata apertura della porta in caso di necessità;	Viene utilizzato il pulsante di apertura di emergenza codice EOD (o tipologie equivalenti).
d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa;	Le automazioni EMERGENCY aprono la porta in caso di mancanza di alimentazione elettrica, per mezzo del dispositivo di alimentazione a batteria.



Circolare dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012	Automazioni per porte scorrevoli versione EMERGENCY
e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c),	Nelle istruzioni d'uso per porte scorrevoli automatiche, viene ricordato l'obbligo di informare gli utenti della porta automatica in merito alla presenza e all'utilizzo del dispositivo di apertura di emergenza, da parte del gestore.
f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi.	Nelle istruzioni d'uso per porte scorrevoli automatiche, viene indicata la necessità dell'apposizione dell'apposita segnaletica, da parte del gestore.

FACE S.r.l. in qualità di fabbricante di automazioni per porte scorrevoli pedonali, ricorda che è responsabilità del fabbricante della porta scorrevole automatica: rispettare le istruzioni di installazione e le leggi vigenti, effettuare la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità.

Luogo e data:
Dossone di Casier, 2018-09-01


Paolo Bacchin
Managing Director

FACE S.r.l.
Viale delle Industrie, 74
31030 – Dossone di Casier (TV) Italy
Phone +39 0422 492730 Fax +39 0422 380414
www.facespa.it

Iscritta al Reg. Imp. di Treviso al n. 04552520266
C.F.-P.I. 04552520266
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
R.E.A. di Treviso n. 359250